



Information gem. § 19 (5) VOB/A über eine beabsichtigte  
beschränkte Ausschreibung

---

**Leistung:** Raumluftechnik,  
Schulzentrum Werreanger, Lage, Breite Str. 30

**Vergabenummer:** 32-65-18

**1. Auftraggeber:**

Stadt Lage, Der Bürgermeister, Gebäudemanagement  
Bergstraße 2, 32791 Lage  
Telefon 05232 601-652 (Frau Lesemann)  
Telefax 05232 601-444  
E-Mail: [epost@lage.de](mailto:epost@lage.de)

**2. Voraussichtliches Vergabeverfahren:**

beschränkte Ausschreibung nach öffentl. Teilnahmewettbewerb

**3. Auftragsgegenstand:**

-1 Zuluftgerät für Innenaufstellung, 3.000 m<sup>3</sup>/h, -4 Abluftventilatoren im Bestand wieder anschließen, -ca. 50 m<sup>2</sup> Blechkanal, verzinkt -ca. 10 m<sup>2</sup> Kanal, Kunststoff, für Digestorienabluft, - ca. 40 lfdm. Rohr mit Formteilen Kunststoff DN 250 für Digenstorienabluft, -ca. 30 lfdm. Wickelfalz-Rohr mit Formteilen DN 250, -12 lfdm. Rohr mit Formteilen Kunststoff DN 100 für Abluft Gefahrstoffschränke, -12 Volumenstromregler DN 100, Kunststoff, -3 Volumenstromregler DN 250, Kunststoff, -4 Volumenstromregler DN 250 für Einbau in Wickelfalzrohr, -1 MSR-Schrank, - ca. 5 m<sup>2</sup> Weichschaumdämmung der Außenluftansaugung, -Demontagen von 2 Zu- und Abluftgeräten, ca. 6.000 m<sup>3</sup>/h, Fischbach Acoven  
-Demontage eines alten Schaltschranks, 800x600 mm, -Demontage von ca. 20 m<sup>2</sup> Kanalteilen

**4. Ort der Ausführung:**

32791 Lage, Schulzentrum Werreanger, Breite Str. 30,

**5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:**

Siehe unter 3.

**6. Voraussichtlicher Zeitpunkt der Ausführung:**

1. Quartal 2019

7. Submission : Dezember 2018

8. **Datum der Bekanntmachung:**

11.11.2018